

Wojewódzki Szpital Podkarpacki
im. Jana Pawła II w Krośnie
38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA
Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-227
NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dn.11.06.2012 r.

Do wszystkich uczestników postępowania
TABLICA OGŁOSZEŃ
www.krosno.med.pl

Zawiadomienie o odrzućeniu oferty/unieważnieniu postępowania w zamówieniu publicznym prowadzony w trybie przetargu nieograniczonego Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pt. Rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie – przebudowa fragmentu sieci wodociągowej od budynku tlenowni-sprężarkowni do nowo wykonanego odcinka sieci wodociągowej przy SOR - pod potrzeby bloku operacyjnego EZ/215/41/2011

- 1.1. Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 25.06.2010 Nr 113, poz. 759) zawiadamiam o odrzućeniu oferty, którą stanowi oferta złożona przez Wykonawcę **OPAL II F.H.U. Bernard Jerzyk, Rybno Szlacheckie 66A, 38-204 Tarnowiec**, albowiem nie odpowiada ona treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy. Zamawiający w punkcie 1.6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymagał „dołączenia do oferty wstępnego kosztorysu ofertowego”, czego Wykonawca nie dokonał i wobec tego jego oferta podlega odrzućeniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.2 ustawy prawo zamówień publicznych
- 1.2. Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 25.06.2010 Nr 113, poz. 759) zawiadamiam o odrzućeniu oferty, którą stanowi oferta złożona przez Wykonawcę: **Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Melioracyjnych sp. z o. o., ul. 3-go Maja 30, 38-200 Jasło**, albowiem nie odpowiada ona treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy . Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, albowiem nie zawiera ona wyceny wszystkich prac wymaganych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz załącznikami oraz wskazanych w wyjaśnieniach z dnia 07.05.2012 i 10.05.2012 roku. Oferta Wykonawcy zawiera następujące braki: Wykonawca wycenił jedynie 3 hydranty, a nie 4 jak wynika z wyjaśnień z dnia 10.05.2012 roku, Wykonawca nie dokonał wyceny materiałów branży elektrycznej koniecznych do wykonania sterowania pomp, na odcinku wodociągu od W20 do bud H na profilu Wykonawca przyjął średnice 110 mm zamiast wymaganych 160 mm, Wykonawca wycenił za mało oznakowania zasuw na słupkach oraz w kosztorysie przyjęto 106mb wodociągu DN 160 – brak jest 100mb sieci Stanowi to niezgodność oferty Wykonawcy z SIWZ i powoduje odrzućenie jej na na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2

Strona 1 z 2

ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 25.06.2010 Nr 113, poz. 759)

- 1.3 Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 25.06.2010 Nr 113, poz. 759) zawiadamiam o odrzuceniu oferty, którą stanowi oferta złożona przez Wykonawcę: **Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „KUBAPOL”, Dobieszyn 102, 38-640 Jedlicze**, albowiem nie odpowiada ona treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, albowiem nie zawiera ona wyceny wszystkich prac wymaganych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz załącznikami oraz wskazanych w wyjaśnieniach z dnia 07.05.2012 i 10.05.2012 roku. Oferta Wykonawcy zawiera następujące braki: brak wyceny studni spustowej wraz z zasuwą, brak wyceny obsypki rurociągu, podsypkę przyjęto gr 15cm (w projekcie 20cm), brak wyceny oznakowania całego wodociągu taśmą (jest tylko 54mb), brak wyceny zasuw przy hydrantach, za mało oznakowania zasuw na słupkach, brak wyceny płukania sieci, prób szczelności i dezynfekcji; przyjęto zbyt małą ilość robót ziemnych wykonywanych ręcznie – 1,5% ilości robót (przedmiar zakładał 50% robót ręcznych), brak umocnień wykopów, brak wyceny kształtek – trójników. Stanowi to niezgodność oferty Wykonawcy z SIWZ i powoduje odrzucenie jej na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 25.06.2010 Nr 113, poz. 759)

- 1.4 W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 25.06.2010 Nr 113, poz. 759) unieważnia postępowanie, albowiem nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru niniejszego pisma z potwierdzeniem jego czytelności i kompletności, korzystając z przekazanego Państwu wraz z pismem druku – wzorca potwierdzenia na nr faksu 13 43 78 227/215 lub e-mailem na adres: sezam.szpital@krosno.med.pl.

W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną.

Dziękujemy Państwu za złożenie oferty i udział w przetargu.

Z poważaniem

PO DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego
im. Jana Pawła II w Krośnie
mgr Magdalena Tymcio

ZŁAZO ZAMÓWIENIOWYCH I ZAKOPIA...
mgr Daniel Moura
Specjalista

Sa. Smurda