



Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg

Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu

Informacje i formularze on-line: <http://simap.europa.eu>

**Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie**

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: [Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II](#) Krajowy numer identyfikacyjny: *(jeżeli jest znany)*

Adres pocztowy: [ul. Korczyńska 57](#)

Miejscowość: [Krosno](#)

Kod pocztowy: [38-400](#)

Państwo: [Polska \(PL\)](#)

Punkt kontaktowy:

Tel.: [+48 134378227](#)

Osoba do kontaktów: [Daniel Nowak](#)

E-mail: sezam.szpital@krosno.med.pl

Faks: [+48 134378227](#)

Adresy internetowe: *(jeżeli dotyczy)*

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: *(URL)* www.krosno.med.pl

Adres profilu nabywcy: *(URL)*

Dostęp elektroniczny do informacji: *(URL)*

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: *(URL)*

I.2) Rodzaj zamawiającego:

☒ Instytucja zamawiająca

☐ Podmiot zamawiający

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:

Dostawa gazów medycznych oraz dzierżawa butli i zbiorników

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów medycznych oraz dzierżawa butli i zbiorników.

- 1) Tlen medyczny ciekły – dostawa zbiorników zamontowanych przy ul. Korczyńskiej (zbiornik 11t) oraz ul. Grodzkiej (zbiornik 3t).
- 2) Tlen medyczny sprężony w butlach 1m³ i mniejszych dostawa do szpitala na ul. Korczyńską – max 3 dni robocze, butle Zamawiającego.
- 3) Tlen medyczny sprężony w butlach 6,4m³ dostawa do szpitala na ul. Korczyńską – max 3 dni robocze, butle Zamawiającego.
- 4) Tlen medyczny sprężony w butlach 8,0m³ dostawa do szpitala na ul. Grodzkiej – max 3 dni robocze, butle Wykonawcy.
- 5) Podtlenek azotu medyczny w butlach 7kg oraz 28 kg dostawa do szpitala przy ul. Korczyńskiej – max 15 dni roboczych, butle Zamawiającego.
- 6) Laparox C – dwutlenek węgla medyczny w butlach 7,5 kg dostawa do szpitala przy ul. Korczyńskiej – max 3 dni robocze, butle Wykonawcy.
- 7) Kriomax C – dwutlenek węgla medyczny w butlach 7,5 kg dostawa do szpitala przy ul. Korczyńskiej – max 3 dni robocze, butle Wykonawcy.
- 8) Kriomax C – dwutlenek węgla medyczny w butlach 26 kg dostawa do szpitala przy ul. Korczyńskiej – max 3 dni robocze, butle Wykonawcy.
- 9) Argon 5,0 – w butli 10 l dostawa do szpitala przy ul. Korczyńskiej – max 3 dni robocze, butle Zamawiającego.
- 10) Argon 5,0 – w butli 5 l dostawa do szpitala przy ul. Korczyńskiej – max 3 dni robocze, butle Zamawiającego.
- 11) Dwutlenek węgla techniczny – w butlach 26 kg dostawa do szpitala przy ul. Korczyńskiej – max 3 dni robocze – butle Wykonawcy.
- 12) Acetylen – butla 7 kg, dostawa do szpitala przy ul. Korczyńskiej – max 3 dni robocze, butle Wykonawcy.
- 13) Azot ciekły – dostawa cysterną niskociśnieniową, tankowany do Devara 20 l w szpitalu przy ul. Grodzkiej – max 3 dni robocze. Devary Zamawiającego.
- 14) Azot ciekły – dostawa cysterną niskociśnieniową, tankowany do zbiornika typu EuroCyl w szpitalu przy ul. Korczyńskiej – max 3 dni robocze. Zbiornik Wykonawcy.
- 15) Mieszanina trójskładnikowa w butlach 10 l (tolerancja gazu +/- 1%) dostawa do szpitala przy ul. Korczyńskiej – max 15 dni roboczych, butle Wykonawcy.
- 16) Dzierżawa butli Wykonawcy na gazy medyczne.
- 17) Dzierżawa zbiornika typu EuroCyl o pojemności 600 – 1000 kg wraz z nalewakiem umożliwiającym przelanie azotu do mniejszych zbiorników typu Devar, montaż i uruchomienie w szpitalu przy ul. Korczyńskiej – max 1 tydzień od podpisania umowy.
- 18) Dzierżawa zbiornika kriogenicznego o pojemności około 3 ton, wyposażonego w system telemetrii, montaż przy ul. Grodzkiej w ciągu tygodnia od podpisania umowy
 - odparowanie własne – nie większe niż 0,42%/24 h
 - wysokość max – 4,20 m
 - szerokość z armaturą max – 1,60 m
- 19) Dzierżawa zbiornika kriogenicznego o pojemności około 11 ton, wyposażonego w system telemetrii, montaż przy ul. Grodzkiej w ciągu tygodnia od podpisania umowy
 - odparowanie własne – nie większe niż 0,30%/24 h
 - wysokość max – 6,00 m
 - szerokość z armaturą max – 2,30 m.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	Słownik główny	Słownik uzupełniający <i>(jeżeli dotyczy)</i>
Główny przedmiot	24111500	

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Rodzaj procedury *(podano w pierwotnym ogłoszeniu)*

- ☒ Otwarta
- ☐ Ograniczona
- ☐ Ograniczona przyspieszona
- ☐ Negocjacyjna
- ☐ Negocjacyjna przyspieszona
- ☐ Dialog konkurencyjny
- ☐ Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
- ☐ Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
- ☐ Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
- ☐ Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
- ☐ Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Numer referencyjny: *(podano w pierwotnym ogłoszeniu)*

[EZ/215/123/2012](#)

IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

- ☒ eNotices
- ☐ TED eSender

Login: [ENOTICES_SzpitalKr](#)

Dane referencyjne ogłoszenia: [2013-000017](#) rok i numer dokumentu

IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:

Numer ogłoszenia w Dz.U.: [2013/S 002-002062](#) z dnia: [03/01/2013](#) (dd/mm/rrrr)

IV.2.4) Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:

[02/01/2013](#) (dd/mm/rrrr)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:

- ☐ Procedury niepełnej
- ☒ Sprostowania
- ☐ Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:

- ☐ Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
- ☐ Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
- ☐ Zamówienia nie udzielono
- ☐ Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)

- ☒ Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
- ☐ Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
- ☐ Oba przypadki

VI.3.2)

- ☐ W ogłoszeniu pierwotnym
- ☐ W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
- ☒ W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub
zakupu

Zamiast:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów medycznych oraz dzierżawa butli i zbiorników.
1) Tlen medyczny ciekły – dostawa zbiorników zamontowanych przy ul. Korczyńskiej (zbiornik 11t) oraz ul. Grodzkiej (zbiornik 3t).
2) Tlen medyczny sprężony w butlach 1m3 i mniejszych dostawa do szpitala na ul. Korczyńską – max 3 dni robocze, butle Zamawiającego.
3) Tlen medyczny sprężony w butlach 6,4m3 dostawa do szpitala na ul. Korczyńską – max 3 dni robocze, butle Zamawiającego.
4) Tlen medyczny sprężony w butlach 8,0m3 dostawa do szpitala na ul. Grodzkiej – max 3 dni robocze, butle Wykonawcy.

Powinno być:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów medycznych oraz dzierżawa butli i zbiorników.
1) Tlen medyczny ciekły – dostawa zbiorników zamontowanych przy ul. Korczyńskiej (zbiornik 11t) oraz ul. Grodzkiej (zbiornik 3t).
2) Tlen medyczny sprężony w butlach 1m3 i mniejszych dostawa do szpitala na ul. Korczyńską – max 3 dni robocze, butle Zamawiającego.
3) Tlen medyczny sprężony w butlach 6,4m3 dostawa do szpitala na ul. Korczyńską – max 3 dni robocze, butle Zamawiającego.
4) Tlen medyczny sprężony w butlach 8,0m3 dostawa do szpitala na ul. Grodzkiej – max 3 dni robocze, butle Wykonawcy.
5) Podtlenek azotu medyczny w butlach 7kg oraz 28 kg dostawa do szpitala przy ul. Korczyńskiej – max 15 dni roboczych, butle Zamawiającego.

- 5) Podtlenek azotu medyczny w butlach 7kg oraz 28 kg dostawa do szpitala przy ul. Korczyńskiej – max 15 dni roboczych, butle Zamawiającego.
- 6) Laparox C – dwutlenek węgla medyczny w butlach 7,5 kg dostawa do szpitala przy ul. Korczyńskiej – max 3 dni robocze, butle Wykonawcy.
- 7) Kriomax C – dwutlenek węgla medyczny w butlach 7,5 kg dostawa do szpitala przy ul. Korczyńskiej – max 3 dni robocze, butle Wykonawcy.
- 8) Kriomax C – dwutlenek węgla medyczny w butlach 26 kg dostawa do szpitala przy ul. Korczyńskiej – max 3 dni robocze, butle Wykonawcy.
- 9) Argon 5,0 – w butli 10 l dostawa do szpitala przy ul. Korczyńskiej – max 3 dni robocze, butle Zamawiającego.
- 10) Argon 5,0 – w butli 5 l dostawa do szpitala przy ul. Korczyńskiej – max 3 dni robocze, butle Zamawiającego.
- 11) Dwutlenek węgla techniczny – w butlach 26 kg dostawa do szpitala przy ul. Korczyńskiej – max 3 dni robocze – butle Wykonawcy.
- 12) Acetylen – butla 7 kg, dostawa do szpitala przy ul. Korczyńskiej – max 3 dni robocze, butle Wykonawcy.
- 13) Azot ciekły – dostawa cysterną niskociśnieniową, tankowany do Devara 20 l w szpitalu przy ul. Grodzkiej – max 3 dni robocze. Devary Zamawiającego.
- 14) Azot ciekły – dostawa cysterną niskociśnieniową, tankowany do zbiornika typu EuroCyl w szpitalu przy ul. Korczyńskiej – max 3 dni robocze. Zbiornik Wykonawcy.
- 15) Mieszanek trójskładnikowa w butlach 10 l (tolerancja gazu +/- 1%) dostawa do szpitala przy ul. Korczyńskiej
- 6) Laparox C – dwutlenek węgla medyczny w butlach 7,5 kg dostawa do szpitala przy ul. Korczyńskiej – max 3 dni robocze, butle Wykonawcy.
- 7) Kriomax C – dwutlenek węgla medyczny w butlach 7,5 kg dostawa do szpitala przy ul. Korczyńskiej – max 3 dni robocze, butle Wykonawcy.
- 8) Kriomax C – dwutlenek węgla medyczny w butlach 26 kg dostawa do szpitala przy ul. Korczyńskiej – max 3 dni robocze, butle Wykonawcy.
- 9) Argon 5,0 – w butli 10 l dostawa do szpitala przy ul. Korczyńskiej – max 3 dni robocze, butle Zamawiającego.
- 10) Argon 5,0 – w butli 5 l dostawa do szpitala przy ul. Korczyńskiej – max 3 dni robocze, butle Zamawiającego.
- 11) Dwutlenek węgla techniczny – w butlach 26 kg dostawa do szpitala przy ul. Korczyńskiej – max 3 dni robocze – butle Wykonawcy.
- 12) Acetylen – butla 7 kg, dostawa do szpitala przy ul. Korczyńskiej – max 3 dni robocze, butle Wykonawcy.
- 13) Powietrze sprężone – butla 5l, dostawa do szpitala przy ul. Korczyńskiej – max 3 dni robocze. Butle Zamawiającego
- 14) Powietrze sprężone – butla 10l, dostawa do szpitala przy ul. Korczyńskiej – max 3 dni robocze. Butle Zamawiającego
- 15) Azot ciekły – dostawa cysterną niskociśnieniową, tankowany do Devara 20 l w szpitalu przy ul. Grodzkiej – max 3 dni robocze. Devary Zamawiającego.
- 16) Azot ciekły – dostawa cysterną niskociśnieniową, tankowany do zbiornika typu EuroCyl w szpitalu przy ul. Korczyńskiej – max 3 dni robocze. Zbiornik Wykonawcy.
- 17) Mieszanek trójskładnikowa w butlach 10 l (tolerancja gazu +/- 1%) dostawa do szpitala przy ul. Korczyńskiej – max 15 dni roboczych, butle Wykonawcy.

– max 15 dni roboczych, butle Wykonawcy.

16) Dzierżawa butli Wykonawcy na gazy medyczne.

17) Dzierżawa zbiornika typu EuroCyl o pojemności 600 – 1000 kg wraz z nalewakiem umożliwiającym przelanie azotu do mniejszych zbiorników typu Devar, montaż i uruchomienie w szpitalu przy ul. Korczyńskiej –

max 1 tydzień od podpisania umowy.

18) Dzierżawa zbiornika kriogenicznego o pojemności około 3 ton, wyposażonego w system telemetrii, montaż

przy ul. Grodzkiej w ciągu tygodnia od podpisania umowy

- odparowanie własne – nie większe niż 0,42%/24 h

- wysokość max – 4,20 m

- szerokość z armaturą max – 1,60 m

19) Dzierżawa zbiornika kriogenicznego o pojemności około 11 ton, wyposażonego w system telemetrii, montaż

przy ul. Grodzkiej w ciągu tygodnia od podpisania umowy

- odparowanie własne – nie większe niż 0,30%/24 h

- wysokość max – 6,00 m

- szerokość z armaturą max – 2,30 m.

18) Dzierżawa butli Wykonawcy na gazy medyczne.

19) Dzierżawa zbiornika typu EuroCyl o pojemności 600 – 1000 kg wraz z nalewakiem umożliwiającym przelanie azotu do mniejszych zbiorników typu Devar, montaż i uruchomienie w szpitalu przy ul. Korczyńskiej – max 1 tydzień od podpisania umowy.

20) Dzierżawa zbiornika kriogenicznego o pojemności około 3 ton, wyposażonego w system telemetrii, montaż przy ul. Grodzkiej w ciągu tygodnia od podpisania umowy

• odparowanie własne – nie większe niż 0,42%/24 h

• wysokość max – 4,20 m

• szerokość z armaturą max – 1,60 m

21) Dzierżawa zbiornika

kriogenicznego o pojemności około 11 ton, wyposażonego w system telemetrii, montaż przy ul. Grodzkiej w ciągu tygodnia od podpisania umowy

• odparowanie własne – nie większe niż 0,30%/24 h

• wysokość max – 6,00 m

• szerokość z armaturą max – 2,30 m.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

Zamiast:

Powinno być:

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: