

Wojewódzki Szpital Podkarpacki
im. Jana Pawła II w Krośnie
38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57
Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia
Tel. 13-43-78-227 , 13-43-78-497
NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia 30.12.2016

Do wszystkich uczestników postępowania
(www.krosno.med.pl)

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień na zapytania wykonawców w postępowaniu na zakup i dostawę materiałów na remont Oddziału Okulistycznego 2 nr postępowania EZ/215/98/2016.

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. 2015 poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr. 1 Dotyczy poz. 28 i 29. Jakie parametry techniczne, jakościowe i funkcjonalne będą brane pod uwagę w przypadku porównania asortymentu równoważnego wycenionego przez Wykonawcę z asortymentem podanym w zestawieniu przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Pkt. 29 Oprawa powinna spełniać min.

– podstawa oprawy wykonana z blachy stalowej, klosz przezroczysty poliwęglan (PC), EVG, 2X36W, G13, T8, Statecznik elektroniczny klasy min. A2

Pkt. 28 Oprawa powinna spełniać min.

- podstawa, klosz: poliwęglan (PC) gładki, IP min 54, Gwint E27, krzywa rozsyłu światłości $\eta = 60\%$, kształt (okrągła) fi min 250mm-280mm

Z poważaniem

PIOTR MASA DYREKTORA
K. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH
Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego
im. Jana Pawła II w Krośnie

mgr inż. Piotr Masłowski