



LEGENDA:	
	tablica rozdzielcza / rozdzielnia główna
	wypust osłoniętyowy: światłówka 2x34W + 1x39W
	oprawa świetłkowska, 1x141W naścienne: IP44
	oprawa świetłkowska, 1x80W nastropowa: IP65
	oprawa świetłkowska, 2x80W nastropowa: IP65
	oprawa typu downlight / awaryjna 1x28W oprawa LED: IP44
	oprawa typu downlight, awaryjna (1h), 1x3W oprawa LED owa: IP20; z optyką asymetryczną
	oprawa typu downlight, awaryjna (1h), 1x3W oprawa LED owa: IP20; z optyką symetryczną
	oprawa typu downlight, awaryjna (1h), 3x1W oprawa LED owa: IP44; z optyką asymetryczną
	oprawa świetłkowska, 2x49W nastropowa: IP54
	oprawa nastropowa: 3W, IP65; awaryjna (1h)
	oprawa świetłkowska, 2x35W nastropowa: IP65
	oprawa świetłkowska, 2x49W nastropowa: IP65
	oprawa świetłkowska, 2x28W nastropowa: IP65
	oprawa typu downlight, awaryjna (1h), 1x3W oprawa LED owa: IP41; z optyką symetryczną
	oprawa kierunkowa jednostronna; naścienne: 1,2W; IP44; awaryjna (1h)
	oprawa kierunkowa jednostronna; naścienne: 1,2W; IP65; awaryjna (1h)
	oprawa kierunkowa dwustronna; nastropowa: 1,2W; IP65; awaryjna (1h)
	wyłącznik jednobiegunowy; 250V/10A; IP20
	wyłącznik dwubiegunowy; 250V/10A; IP20
	wyłącznik schodowy; 250V/10A; IP20
	wyłącznik jednobiegunowy; 250V/10A; IP44
	oznaczenie (np. W - wentylator) napęd elektryczny złączany wraz ze światłem

E-7

PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA RZUT POZIOMU - 1

BLOK C



NR RYS. PRZEDMIOT RYSUNKU	
PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA RZUT POZIOMU - 1	
SKALA	1:100
KOD	310AB
PROJEKTANT	INSTAL. ELEKTRYCZNE
MIE I NAZWISKO, SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI, PODPIS	
mgr inż. KRZYSZTOF RYBUS	mgr inż. ANDRZEJ STEHLIK
UPRAWNIENIA NR MAP/ 0246/ PWOE/ 04	
UPRAWNIENIA NR 109-km/73	
OPRACOWAŁ	
inż. GRZEGORZ ZAJĄC	
NAZWA OBIEKTU	
REMONT I PRZEBUDOWA POMIĘSZCZEŃ W BUDYNKU C	
ADRES OBIEKTU	
KROŚCIENKO NIŻNIE 0006	
DATA 13.12.2016	INDERS B